

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 03-07/324 от «08» ФЕВРАЛЯ 2019 Г

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08.02.2019
№ 622Б

Аккредитованная испытательная лаборатория филиала

Вода подземного источника водоснабжения

Заключение: проба воды подземного источника водоснабжения, отобранной по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пос. Емельяновка, ул. Октябрьская, 27 (юридический адрес: ООО «Межпоселенческая обслуживающая организация», Воронежская область, п.г.т. Грибановский, ул. Советская, д.317), по результатам лабораторных испытаний **не соответствует** требованиям п. 3.4.1 СанПиН.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по исследованному санитарно-химическому показателю: показатель жесткость завышен в 1,4 раза.

Я, Милашова Светлана Владимировна, предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и ознакомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001г №195-ФЗ.

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат эксперта
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО эксперта)