


Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Жесткость общая	9,5±1,1 мг-экв./л(°Ж)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо (Fe, суммарно)	<0,05 мг/дм ³ (л)	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
3	Нитраты (по NO ₃)	<0,1 мг/дм ³ (л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
4	Хлориды (Cl ⁻)	98,0±17,8 мг/дм ³ (л)	350,0 мг/л	ГОСТ 4245-72
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	<0,078 мг/дм ³ (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
6	Нитриты (по NO ₂)	<0,003 мг/дм ³ (л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №622 Б

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ